





LAB. APOIO.

Área Ambiente: 9,9 m².
Área Min. Vent.: 0,99 m².
A. Vent. Janela: 3,8 m².
A. Vent. Porta Externa: 0 m².
Exigência: Janelas Abertas.
CAPACIDADE: 2 PESSOAS.
OBS: Devido impossibilidade de acesso, não foi possível testar a abertura das janelas.

LAB. EXTRUSÃO.

Área Ambiente: 54,6 m².
Área Min. Vent.: 5,46 m².
A. Vent. Janela: 9,5 m².
A. Vent. Porta Externa: 6,1 m².
Exigência: Janelas Abertas.
CAPACIDADE: 13 PESSOAS.
OBS: Devido impossibilidade de acesso, não foi possível testar a abertura das janelas.

Prédio do Laboratório de Extrusão - Piso Térreo.

-  => Ambiente pode ser utilizado, com no máximo 30% da capacidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.
-  => Ambiente com uso limitado a 1 pessoa de cada vez, respeitando as regras de revezamento.
-  => Ambiente não pode ser utilizado.
-  => Ambiente adaptado para Área Climatizada, conforme anexo II do documento IGT 4.