

**LEP - DEA 20**  
Área Ambiente: 73 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 13,5 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas abertas.  
CAPACIDADE: 18 PESSOAS.

**DEA-19.**  
Área Ambiente: 24,6 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 3,75 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 0 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas abertas.  
CAPACIDADE: 08 PESSOAS.

**DEA-18.**  
Área Ambiente: 46,5 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 4,65 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 9,0 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas Abertas.  
CAPACIDADE: 11 PESSOAS.

**DEA-17.**  
Área Ambiente: 42,5 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 4,25 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 9,45 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas Abertas.  
CAPACIDADE: 10 PESSOAS.

**DEA-16.**  
Área Ambiente: 17,5 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 4,2 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas Abertas.  
CAPACIDADE: 4 PESSOAS.

**DEA-15.**  
Área Ambiente: 76,84 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 7,69 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 10,35 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas Abertas.  
CAPACIDADE: 19 PESSOAS.

**S. ALUNOS.**  
Área Ambiente: 57,2 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 5,72 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 4,08 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 2,94 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Portas abertas.  
CAPACIDADE: 14 PESSOAS.

**DEPOSITO.**  
Área Ambiente: 36,2 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 3,62 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 4,08 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 0 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas abertas.  
CAPACIDADE: 9 PESSOAS.

**DEA-07.**  
Área Ambiente: 71,2 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 7,12 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 13,5 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas abertas.  
CAPACIDADE: 17 PESSOAS.

**DEA-08**  
Área Ambiente: 18,5 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 1,85 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Janelas abertas.  
CAPACIDADE: 1 PESSOA por vez.

**S. Karl Fischer**  
Ambiente confinado  
conforme protocolo IGT-4.  
Apenas 1 pessoa por vez.  
Exigência: Porta Aberta.

**S. REAGENTES.**  
Ambiente confinado  
conforme protocolo IGT-4.  
Apenas 1 pessoa por vez.  
Exigência: Porta Aberta.





**S. AUTOCLAVES.**  
Ambiente confinado  
conforme protocolo IGT-4.  
Apenas 1 pessoa por vez.  
Exigência: Porta Aberta.

**LEMEB EST.**  
Área Ambiente: 44,8 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 4,8 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 4,0 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Portas abertas.  
CAPACIDADE: 11 PESSOAS.

**DEA-14.**  
Área Ambiente: 50 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 5,0 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 4,0 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 1,89 m<sup>2</sup>.  
Exigência: Portas abertas.  
CAPACIDADE: 12 PESSOAS.

**EXTRAE.**  
Área Ambiente: 134,5 m<sup>2</sup>.  
Área Min. Vent.: 13,45 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Janela: 5,25 m<sup>2</sup>.  
A. Vent. Porta Externa: 6,3 m<sup>2</sup>.  
Exigência para reclassificação: Sistema UV/eu Filtr. HEPA.  
CAPACIDADE: 01 PESSOA.

## Prédio: Planta Piloto - DEA -Primeiro Piso

-  => Ambiente pode ser utilizado, com no máximo 30% da capacidade, respeitando sempre o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas.
-  => Ambiente com uso limitado a 1 pessoa de cada vez, respeitando as regras de revezamento.
-  => Ambiente não pode ser utilizado.
-  => Ambiente adaptado para Área Climatizada, conforme anexo II do documento IGT 4.